

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
№ 1**

с. Белое

« 21 » августа 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад общеразвивающего вида № 11 «Солнышко» село Белое, Красногвардейский район, Республика Адыгея

1.2. Адрес объекта 385331, Республика Адыгея, Красногвардейский район, село Белое, ул. О.Кошевого, д. 25-а.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- 1 здания 1 этажей, 518,4 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 3996 кв. м

1.4. Год постройки здания 1957, последнего капитального ремонта текущего 2017, капитального нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад общеразвивающего вида № 11 «Солнышко» село Белое, Красногвардейский район, Республика Адыгея

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 385331, Республика Адыгея, Красногвардейский район, село Белое, ул. О.Кошевого, д. 25-а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) : 68

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста пожилые, все возрастные категории) : дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения, нарушения слуха, нарушениями умственного развития): _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом -нет
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) _____ да _____,

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

- указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ -И (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ -И (О,С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ -И (О,С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ -И (О,С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ -И (О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ -И (Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Территория, прилегающая к зданиям доступна для всех категорий инвалидов, вход во все здания возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандуса ко входу младше - средней группы. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповая старше-подготовительной группы, музыкально- физкультурный зал находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-каталках. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий, капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается

Все зоны и участки

Не нуждается

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления денежных средств в рамках исполнения программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для инвалидов К,О,С, Г, У

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта _____

(наименование сайта, портала)

Руководитель рабочей группы
Заведующий Карпенко С.Н.

(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

Члены рабочей группы:

Старший воспитатель Семенова В.Н.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Воспитатель Лобова М.Е.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Представитель трудового коллектива Чернопупова И.А.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № _____)

Комиссией (название). _____

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №11 «СОЛНЫШКО»
село Белое, Красногвардейский район, Республика Адыгея
(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №11 «СОЛНЫШКО»
село Белое, Красногвардейский район, Республика Адыгея)**

385331, Республика Адыгея, Красногвардейский район, село Белое, ул.О.Кошевого,25-а
ИНН 0102003836; ОГРН 1020100861956; тел.8(87778)5-50-05, E-mail: solnishko-beloe@yandex.ru

ПРИКАЗ № 118

**от 21.08.2017 года
с.Белое**

«О создании комиссии по организации обследования, паспортизации объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов»

В соответствии с Приказом Минобрнауки России №1309 от 09.11.2015г. «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» и №1399 от 02.12.2015г. «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») Министерства образования и науки РФ по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по организации обследования и паспортизации объекта по обеспечению доступности для инвалидов МБДОУ «Детский сад № 11 «Солнышко» село Белое
2. Утвердить:
 - 2.1. Состав комиссии по организации обследования и паспортизации объекта по обеспечению доступности для инвалидов в следующем составе:
Председатель: Карпенко С.Н. – заведующая
Секретарь: Семенова В.Н. – старший воспитатель
Члены комиссии:
Чернопупова И.А.- представитель трудового коллектива
Лобова И.А. – воспитатель
 - 2.2. Положение о комиссии по организации обследования и паспортизации объекта по обеспечению доступности для инвалидов.
3. Провести обследование и паспортизацию объекта в срок до 01.09.2017года
4. Комиссии провести обследование здания по доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
5. Комиссии по результатам обследования здания составить акт обследования и разработать паспорт доступности объекта для инвалидов в срок до 01.09.2017 года.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ «Детский сад №11
«Солнышко» село Белое



С.Н.Карпенко