



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПРОКУРАТУРА КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕМ ИПРОКУРАТУР
АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ ИПРОКУРАТУР
КРАСНОГВАРДЕЙСКЭ РАЙОНЫМ ИПРОКУРАТУР

385300, Республика Адыгея,
с. Красногвардейское,
ул. Кооперативная, 1, тел./факс 5-34-80

06.05.2019 № 5-35-2019/1644

Заведующей МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 11
«Солнышко»

Савченко В.С.

Ул. О. Кошевого, д. 25А, с. Белое,
Красногвардейский район,
Республика Адыгея

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, а также нарушений требований пожарной безопасности

Прокуратурой Красногвардейского района проведена проверка исполнения законодательства о доступности и безопасности предоставления дошкольного образования, соблюдения законов дошкольными образовательными организациями.

По результатам проведенной проверки в деятельности МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 11 «Солнышко» выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и психического развития детей.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273) к компетенции образовательной организации относится, в том числе создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации;

В соответствии со ст. 41 ФЗ № 273, охрана здоровья обучающихся включает в себя: оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; организацию питания обучающихся; организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации медицинских осмотров; проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

В силу требований ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

5*001480

индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

В соответствии с п. 13.13 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26) (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13) не допускается использовать посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые приборы из алюминия.

В силу требований п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 при использовании раскладных кроватей в каждой групповой должно быть предусмотрено место для их хранения, а также для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья.

Однако, в нарушение вышеуказанных требований в учреждении образования в средне-младшей группе используется посуда для 2-х блюд со сколами, отбитыми краями.

Кроме того, в старшей подготовительной группе в нарушении п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 выявлены факты нарушений требований к использованию и хранению индивидуальных постельных принадлежностей и белья.

Согласно п. 20 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – ПП РФ № 390) руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.

В силу требований п. 478 ПП РФ № 390 руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной формы.

В соответствии с требованиями подп. «г» п. 42 ПП РФ № 390 запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

Согласно п. 14 ПП РФ № 390 руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных ст. 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на

объектах защиты торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах защиты производства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках.

Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками «Место для курения».

В силу требований п. 77 ПП РФ № 390 руководитель организации обеспечивает очистку объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

Не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты.

Однако в нарушение п. 20 ПП РФ № 390 руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с законодательством.

В нарушение п. 478 ПП РФ № 390 руководитель организации не обеспечил наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.

Также проверкой установлено, что в нарушение подп. «г», п. 42 ПП РФ № 390 работниками учреждения эксплуатируется электронагревательный прибор, не имеющий устройств тепловой защиты.

В нарушение п. 14 ПП РФ № 390 руководитель организации не обеспечил выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных ст. 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в связи с чем на территории не размещены знаки пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».

Кроме того, в нарушение п. 77 ПП РФ № 390 руководитель организации допустил сжигание отходов и тары, разведение костров в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты.

Указанные нарушения не способствуют соблюдению основных санитарно-гигиенических норм и требований в учреждении, а также могут повлечь возникновение и распространение инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) среди детей, а нарушения противопожарного режима угрожает жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних.

Подобное отношение к соблюдению требований федерального законодательства со стороны работников МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 11 «Солнышко» является недопустимым, а

выявленные нарушения требований законодательства стали возможны в связи с их ненадлежащим отношением к своим должностным обязанностям.

Выявленные нарушения подлежат незамедлительному устранению, а деятельность образовательного учреждения приведению в соответствие с вышеуказанными нормами закона.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст. ст. 7, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять меры организационного и правового характера к устранению выявленных нарушений закона и недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

3. О дате и времени рассмотрения настоящего представления заблаговременно сообщить в прокуратуру района в целях обеспечения участия в его рассмотрении.

4. О принятых мерах (с приложением копий соответствующих документов) сообщить в прокуратуру района в месячный срок.

Исполняющий обязанности
прокурора района

младший советник юстиции

М.М. Беджаше